

Szczecin, dnia 01.08.2006 r.

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 tys. euro na „Zakup wykładziny dywanowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2006 r.”

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie sprecyzowanych parametrów technicznych jakie ma spełniać wykładzina tj. rodzaj materiału z jakiego jest wyprodukowane włókno wykładziny.

Odpowiedź:

Przez grubość włókna należy rozumieć:

1. Grubość całkowita włókna + juta.
 2. Wymagane włókno poliprepanowe lub 55% włókna poliprepanowego 45% włókna poliamidowego.
 3. Gramatura runa co najmniej 450 g / m².
- Pozostałe parametry techniczne bez zmian.

Pytanie nr 2:

W części III pkt 4 SIWZ mowa jest o dostawie oraz położeniu nowej wykładziny, czy w kalkulacji cenowej należy uwzględnić koszty instalacji dostarczanej wykładziny?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić montaż oraz obszycie pasków przyściennych i ich montaż

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie niniejszego wyjaśnienia na numer faksu:
091 48 93 976.

Z poważaniem

Andrzej Kijak