

Szczecin, ul. Sokółowskiego adaptacja II piętra na mieszkania												
Bilans mocy												

Zasilanie podstawowe												Tabela 1
Lp.	Obiekt	Rodzaj odbioru	Moc inst. (kW)	kz	cos fi	tg fi	moc czynna P (kW)	moc bierna Q (kVAr)	moc pozorna S (kVA)	Prąd obliczeniowy [A]	Zabezpieczenie (typu)	Przewody

BUDYNEK ul. Sokółowskiego 17												
1	11x Tm	Tablice mieszkaniowe	132,00	0,388	0,93	0,40	51,22	20,24	55,07			
2	Adm	Administracja	4,00	1,000	0,93	0,40	4,00	1,58	4,30			
RAZEM			136,00	0,406	0,93	0,40	55,2	21,82	59,4			

BUDYNEK ul. Sokółowskiego 15												
1	11x Tm	Tablice mieszkaniowe	132,00	0,388	0,93	0,40	51,22	20,24	55,07			
2	Adm	Administracja	4,00	1,000	0,93	0,40	4,00	1,58	4,30			
RAZEM			136,00	0,406	0,93	0,40	55,2	21,82	59,4			

BUDYNEK ul. Sokółowskiego 13												
1	11x Tm	Tablice mieszkaniowe	132,00	0,388	0,93	0,40	51,22	20,24	55,07			
2	Adm	Administracja	4,00	1,000	0,93	0,40	4,00	1,58	4,30			
RAZEM			136,00	0,406	0,93	0,40	55,2	21,82	59,4			