


ROZDZ. TP-1 DODPOSAŻYĆ WG SCHEMATU



TP-1/1ZK/2
jednostka
zew. klimatyzacji
YKY3x4mm

TP-1/1ZK/3
jednostka
zew. klimatyzacji
YKY3x4mm


TP-1/KL/2
jednostka
wew. klimatyzacji
YDY2x3x1.5mm

TP-1/KL/3
jednostka
wew. klimatyzacji
YDY2x3x1.5mm

UWAGA:

- * UKŁAD SIECI TN-S
- * OCHRONA OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

WIDOK TP-1



typ: KLV-U-4/56-SF prod. Moeller

typ: KLV-U-4/56-SF prod. Moeller



profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistość

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
www.portal-pp.pl

ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU PRZY ULICY SZAFERA10
W SZCZECINIE NA POMIESZCZENIA BIUROWE

temat:

Szczecin, ul. Szafera 10
Dz. nr 17/16 obręb 2, Pogodno 46
adres inwestycji:

Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ul.: Kosarzy 34, Szczecin

inwestor:

mgr inż. Jarosław Buriak
upr. nr POM/0160/POOE/07
projektant:

mgr inż. Piotr Markowski

opracował:

inż. Bronisław Nowak
upr. nr POM/0157/POOE/07
sprawdzający:

SCHEMAT ROZDZIELNICY TP-1

rys.

elektryczna 1:100
skala:

P.B.-W.
faza: Szczecin, PAZDZIERNIK 2010
data:

e3k
nr rys.

UWAGA:
Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody
autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.