



DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w związku z art. 192 oraz art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pana Marcina Huzarskiego, PROJBUD Sp. z o. o. sp. k., występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, **w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw obejmującej blok nr 1 w Elektrowni Dolna Odra zlokalizowanej w miejscowości Nowe Czarnowo gm. Gryfino**

o r z e k a m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08 marca 2016 r. znak: WOŚ.II.7222.3.4.2015.GD zmienioną decyzjami:

- z dnia 03 października 2019 r. znak: WOŚ.II.7222.2.3.2019.BK,
- z dnia 21 kwietnia 2021 r. znak: WOŚ-II.7222.5.2021.KB,

w następujący sposób:

- 1. W punkcie II.1. „Charakterystyka instalacji i urządzeń” zmienia się nazwę wylotu „W-4” na „W-4A”.**
- 2. W punkcie V.2.3. „Odprowadzanie ścieków” w podpunkcie 1. zmienia się zapisy lit. a) i c):**

- dotychczasowe brzmienie:

a) ilość odprowadzanych ścieków:

$$Q_{h \max} = 242 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{d \text{ sr}} = 25 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{r \max} = 41\,140 \text{ m}^3/\text{rok}$$

c) odbiornik ścieków:

- bezpośredni - Kanał Zimny, pośredni - Odra Wschodnia,
- współrzędne (PUWG 2000) wylotu ścieków (W4): X: 5897335,6, Y: 5464072,1.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- zastępuje się:

a) ilość odprowadzanych ścieków:

$$Q_{\max} = 0,2784 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. rok}} = 8\,578 \text{ m}^3/\text{rok}$$

c) odbiornik ścieków:

- bezpośredni - Kanał Zimny, pośredni - Odra Wschodnia,
- współrzędne lokalizacji wylotu W-4A w układzie geodezyjnym PL-ETRF2000 wynoszą:
X: 5897354, Y: 5464070.

3. W punkcie VI.2.2. „Monitoring wód opadowych i roztopowych” zmienia się nazwę wylotu „W-4” na „W-4A”.

4. W punkcie VI.5. „Monitoring instalacji do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem W-4” zmienia się nazwę wylotu „W-4” na „W-4A”.

5. Dział VIIIa. „Warunki przeciwpożarowe” otrzymuje nowe brzmienie:

Warunki przeciwpożarowe określono w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

6. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22 czerwca 2022 r. Pan Marcin Huzarski, PROJBUD Sp. z o. o. sp. k., działając z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, wystąpił o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08 marca 2016 r. znak: WOŚ.II.7222.3.4.2015.GD udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw obejmującej blok nr 1 w Elektrowni Dolna Odra zlokalizowanej w miejscowości Nowe Czarnowo gm. Gryfino. Przedmiotowy wniosek został złożony w tut. urzędzie w dniu 23 czerwca 2022 r.

Następnie pismem z dnia 24 czerwca 2022 r. znak: WOŚ-II.7222.21.2022.KB wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w przedłożonym wniosku - ostateczne usunięcie braków formalnych nastąpiło w dniu 27 lipca 2022 r., m. in. poprzez złożenie:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- operatu przeciwpożarowego dla Elektrowni Dolna Odra opracowanego w marcu 2022 r. przez Pana Marka Gendek, Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.;
- postanowienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie z dnia 15 czerwca 2022 r. znak: PZ.5260.3.1.2022.

W toku postępowania Wnioskodawca, mając na względzie konieczność zakończenia prac wynikających z operatu przeciwpożarowego, pismem z dnia 26 września 2022 r. wystąpił do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zawieszenie prowadzonego postępowania.

Postanowieniem z dnia 24 października 2022 r. znak: WOŚ-II.7222.21.2022.KB, wobec braku sprzeciwu pozostałych Stron, zawieszono toczące się postępowanie w niniejszej sprawie.

W dniu 03 października 2023 r. do tut. urzędu zostało doręczone pismo Pełnomocnika prowadzącego instalację stanowiące wniosek o podjęcie postępowania oraz uzupełnienie dokumentacji wniosku – postanowieniem z dnia 04 października 2023 r. znak: WOŚ-II.7222.21.2022.KB podjęto uprzednio zawieszony postępowanie.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji energetycznego spalania paliw jest marszałek województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, ze zm.).

Wnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego związana jest z:

- opracowaniem nowej wersji operatu ppoż. dla Elektrowni Dolna Odra – konieczność opracowania tego dokumentu wynika z likwidacji miejsca magazynowania MMO11C i budowie miejsca magazynowania MMO11D w nowej lokalizacji;
- likwidacją wylotu W-4 (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu placu manewrowo – odkładczego, wykorzystywanego jako awaryjny magazyn gipsu) i budową wylotu W-4A w nowej lokalizacji.

Wnioskowana zmiana nie została uznana za istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianej jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7) ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) wszystkie Strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw obejmującej blok nr 1 w Elektrowni Dolna Odra zlokalizowanej w miejscowości Nowe Czarnowo gm. Gryfino.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania określone w art. 184 i w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.

W toku postępowania zgodnie z art. 106 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 183c ust. 2 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska zwrócono się z wnioskiem do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o przeprowadzenie kontroli instalacji energetycznego spalania paliw obejmującej blok nr 1 w Elektrowni Dolna Odra zlokalizowanej w miejscowości Nowe Czarnowo gm. Gryfino, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym i postanowieniu Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie. W dniu 08 listopada 2023 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie przeprowadzili czynności kontrolno – rozpoznawcze miejsc magazynowania odpadów zlokalizowanych na terenie Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Następnie postanowieniem z dnia 27 listopada 2023 r. znak: PZ.5260.5.3.2022 potwierdzono spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w operacie przeciwpożarowym opracowanym w marcu 2022 r. przez Pana Marka Gendek, Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W myśl art. 10 k.p.a. zapewniono wszystkim Stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto każdej ze Stron udostępniono przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Marszałka Województwa
Mariusz Adamski
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Pan Marcin Huzarski - *pełnomocnik*
PROJBUD Sp. z o. o. sp. k.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin – ePUAP
3. Urząd Miasta i Gminy
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino – ePUAP
4. Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino – ePUAP
5. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Nowe Czarnowo 66, 74-105 Nowe Czarnowo
6. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych
adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin - ePUAP
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl